




VÄRMEPANELER
ELDON
ELEMENTSPÄNNING 380V

PM nr 1

ÖVERPLAN

HUS A1. 3. 5. 7. 9.
K1. 3. 5. 7. 9.
L1. 3. 5.
N1. 3. 5. 7.
P1. 3. 5. 7.
S1. 3. 5. 7.


HUS A2. 4. 6. 8.
K2. 4. 6. 8.
L2. 4.
N2. 4. 6. 8.
P2. 4. 6. 8.
P2. 4. 6. 8.

HUS RIKSFÖRBUND
LAAVDELNINGEN
FACK
10420 STOCKHOLM
08/78530,00

SKALA 1:50
DAT. 78-04-20

RIT. HJ

79-01-09. BYGGHANDLING		
79-01-02. HUS P6, P7 och P8 UTGÅR		
78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
DAT.	REV. AVSER	SIGN
ORT HÄSSELBY	PROD.NR.	
KV KÄRLEKSÖRTEN	VA- 797	
ÖVERPLAN	HUS A.K.L. N.P.S.	
ELVÄRME	RITN.NR.	
ELEKTRISK ANLÄGGNING	EL-10	



- ① UTTAG FÖR ELSPIS 200 mm ö.g.
- ② --- -- TAKFLÄKT OCH SPISKÅPA 1770 mm ö.g
- ③ --- -- KYL OCH FRY
- ④ ANSL.DOSA FÖR DISKMASKIN 200 mm.ö.g.
- ⑤ --- -- -- TVÄTTMASKIN 1300 mm ö.g.
- ⑥ --- -- -- TORKSKÅP 100 mm FR. TAK
- ⑦ LAMPUTTAG I TAK
- ⑧ ANTENNUTTAG I SOCKELDOSA RESP. APP. DOSA.
- ⑨ TELEJACK
- ⑩ VP-18 FÖR LEDNING TILL TAKFLÄKT
- ⑪ ANSL.DOSA FÖR VV-BEREDARE 300 mm. ö.g.
- ☑ ELJO SOCKELDOSA E 15 539 12


BOTTENPLAN

HUS B1.3.5.
C1.3.5.
D1.3.5.
H1.3.
J1.3.5.7.
M1.3.5.7.
O1.3.5.
R1.3.5.

HUS B2.4.6.
C2.4.
D2.4.
H2.4.
J2.4.6.8.
M2.4.6.8.
O2.4.6.
R2.4.6.

PM nr 1

79-01-09. BYGGHANDLING		79-01-02. 2 st 0 - HUS UTGÅR	
78-04-20 FÖRFRAGNINGUNDERLAG		SIGN	
DAT.	REV. AVSER		
HSB:s RIKSFÖRBUND VILLAÄVDELNINGEN FACK 10420 STOCKHOLM 08/7853000		ORT HÄSSELBY	PROD.NR.
		KV KÄRLEKSÖRTEN	VA-797
		BOTTENPLAN	HUS B.C.D. H. J. M.O.R.
SKALA 1:50	RIT. HJ	KRAFT och BELYSNING	RIT.NR.
DAT. 78-04-20		ELEKTRISK ANLÄGGNING	EL-11



- 8 ANTENNUTTAG I SOCKELDOSA RESP. APP. DOSA.
 9 TELEJACK
 10 VP-18 FÖR LEDNING TILL TAKFLÄKT
 12 RÖRUTLOPP FÖR EV BASTUAGGREGAT



ÖVERPLAN

HUS B1. 3. 5.
 C1. 3. 5.
 D1. 3. 5.
 H1. 3.
 J1. 3. 5. 7.
 M1. 3. 5. 7.
 O1. 3. X 1
 R1. 3. 5

HUS B2. 4. 6.
 C2. 4.
 D2. 4.
 H2. 4.
 J2. 4. 6. 8.
 M2. 4. 6. 8.
 O2. 4. X 1
 R2. 4. 6.

1 PM nr 1

79-01-09. BYGGHANDLING		79-01-02. 2 st 0-HUS UTGÅR	
78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		SIGN	
DAT. REV. AVSER		SIGN	
ORT HÄSSELBY		PROD.NR.	
KV KÄRLEKSÖRTEN		VA-797	
ÖVERPLAN		HUS B. C. D.	
HUSB:s RIKSFÖRBUND VILLAAVDELNINGEN FACK 10420 STOCKHOLM 08/7853000		H. J. M. O. R.	
SKALA 1:50	RIT. HJ	KRAFT och BELYSNING	RITN.NR.
DAT. 78-04-20		ELEKTRISK ANLÄGGNING	EL-12



- ① RUMSTERMOSTAT
- ② ANSL. TILL BEL. CENTRAL
- ③ VP15 FÖR EV. TEMPERATUR-SÄNKNINGSTERMOSTAT. MYNNAR 1700mm Ö.G.

BOTTENPLAN

HUS B1. 3. 5.
C1. 3. 5.
D1. 3. 5.
H1. 3.
J1. 3. 5. 7.
M1. 3. 5. 7.
O1. 3. 5. 7.
R1. 3. 5.

HUS B2. 4. 6.
C2. 4.
D2. 4.
H2. 4.
J2. 4. 6. 8.
M2. 4. 6. 8.
O2. 4. 6. 8.
R2. 4. 6.



PM nr 1

HSB:s RIKSFÖRBUND
VILLAÄVDELNINGEN
FACK
104 20 STOCKHOLM
08/785 30 00

SKALA 1: 50
DAT. 78-04-20

RIT. HJ

79-01-09. BYGGHANDLING	
79-01-02. 2 st 0 - HUS UTGÅR	
78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
DAT.	REV. AVSER
ORT HÄSSELBY	PROD.NR.
KV KÄRLEKSÖRTEN	VA- 797
BOTTENPLAN	HUS B. C. D.
	H. J. M. O. R.
ELVÄRME	RIT.NR.
ELEKTRISK ANLÄGGNING	EL-13



① RUMSTERMOSTAT

ÖVERPLAN


HUS B1. 3. 5.
C1. 3. 5.
D1. 3. 5.
H1. 3.
J1. 3. 5. 7.
M1. 3. 5. 7.
O1. 3. 5. 7.
R1. 3. 5.

HUS B2. 4. 6.
C2. 4.
D2. 4.
H2. 4.
J2. 4. 6. 8.
M2. 4. 6. 8.
O2. 4. 6. 8.
R2. 4. 6.

PM nr 1

79-01-09. BYGGHANDLING		790102. 2st 0 - HUS UTGÅR	
78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		SIGN.	
DAT.	REV. AVSER	ORT HÄSSELSY	PROD.NR.
		KV KÄRLEKSÖRTEN	VA- 797
		ÖVERPLAN	HUS B. C. D.
			H. J. M. O. R.
SKALA 1:50	RIT. HJ	ELVÄRME.	RITN.NR.
DAT. 78-04-20		ELEKTRISK ANLÄGGNING	EL-14

HSB:s RIKSFÖRBUND
VILLAAVDELNINGEN
FACK
10420 STOCKHOLM
08/7853000



- ① UTTAG FÖR ELSPIE 200 mm ög
- ② — — — — TAKFLÄKT OCH SPISKÅPA 1770 mm ög
- ③ — — — — KYL OCH FRY
- ④ ANSL.DOSA FÖR DISKMASKIN 200 mm ög
- ⑤ — — — — TVÄTTMASKIN 1300 mm ög
- ⑥ — — — — TORKSKÅP I TAK.
- ⑦ LAMPUTTIG I TAK
- ⑧ ANTENNUTTAG I SOCKELDOSA RESP. APP. DOSA.
- ⑨ TELEJACK
- ⑩ VP-18 FÖR LEDNING TILL TAKFLÄKT
- ⑪ ANSL.DOSA FÖR VV-BEREDARE 300 mm ög
- ⊠ ELJO SOCKELDOSA E 15 539 12

BOTTENPLAN

HUS E1.3
F1.3
G1.3.5.
T1.3.5.


HUS E2.4.
F2.2.
G2.4.6.
T2.4.6.

HSB:s RIKSFÖRBUND
VILLAAVDELNINGEN
FACK
104 20 STOCKHOLM
08/7853000

SKALA 1:50
DAT. 78-04-20

RIT. HJ

79-01-09. BYGGHANDLING		78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
DAT.	REV. AVSER	SIGN	
ORT	HÄSSELBY	PROD.NR.	
KV	KÄRLEKSÖRTEN	VA-	797
	BOTTENPLAN	HUS	E F G T
		RITN.NR.	EL-15
KRAFT och BELYSNING		ELEKTRISK ANLÄGGNING	



- 8 ANTENNUTTAG I SOCKELDOSA RESP APP. DOSA.
 9 TELEJACK
 10 VP-18 FÖR LEDNING TILL TAKFLÄKT
 12 RÖRUTLOPP FÖR EV BASTUAGGREGAT

OVERPLAN

HUS E1. 3.
 F1. 3.
 G1. 3. 5.
 T1. 3. 5.

HUS E2. 4.
 F2. 4.
 G2. 4. 6.
 T2. 4. 6.


HSB:s RIKSFÖRBUND
 VILLAAVDELNINGEN
 FACK
 10420 STOCKHOLM
 08/7853000

SKALA 1:50
 DAT. 78-04-20

RIT. HJ

KRAFT och BELYSNING

79-01-09. BYGGHANDLING		
78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
DAT.	REV. ÅR/SER	SIGN.
ORT HÄSSELBY	PROD.NR.	
KV KÄRLEKSÖRTEN	VA-797	
ÖVERPLAN	HUS	
	E F G T	
	RITN.NR.	
	EL-16	



VÄRMEPANELER
ELDÖN
ELEMENTSPÄNNING 380V


- ① RUMSTERMOSTAT.
- ② ANSL. TILL BEL. CENTRAL
- ③ VP 15 FÖR EV. TEMPERATURSÄNKNINGSTERMOSTAT.

BOTTENPLAN
HUS E1.3.
F1.3.
G1.3.5.
T1.3.5.

HUS E2.4.
F2.4.
G2.4.6.
T2.4.6.

79-01-09 BYGGHANDLING		78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
DAT.	RIV. AVSER	SIGN	
ORT	HÄSSELBY	PROD.NR.	
XV	KÄRLEKSÖRTEN	VA- 797	
	BOTTENPLAN	HUS	E F. G. T.
SKALA 1:50	RIT HJ	ELVÄRME	RITN.NR.
DAT. 78-04-20		ELEKTRISK ANLÄGGNING	EL-17

HSB:s RIKSFÖRBUND
VILLAAVDELNINGEN
FACK
10420 STOCKHOLM
08/7853000



VÄRMEPANELER
ELDON
ELEMENTSPÄNNING 380 V

① RUMSTERMOSTAT

ÖVERPLAN

HUS E1. 3.
F1. 3.
G1. 3. 5.
T1. 3. 5.

HUS E2. 4.
F2. 4.
G2. 4. 6.
T2. 4. 6.


HSB:s RIKSFÖRBUND
VILLAAVDELNINGEN
FACK
104 20 STOCKHOLM
08/785 30 00

SKALA 1 : 50


RIT. HJ

DAT. 78-04-20



79-01-09. BYGGHANDLING			
78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
DAT.	REV. ÅR	SIGN.	
ORT	HÄSSELBY	PRG.NR.	
KV	KÄRLEKSÖRTEN		VA-797
	ÖVERPLAN	HUS	E F G T
		RITN.NR.	
	ELVÄRME		
	ELEKTRISK ANLÄGGNING		EL-18






PLAN G1, G6, G8, C3




PLAN G2, G5, G7



PLAN G11




SEKTION



PLAN G 3. G 4. ~~G 10.~~

X ARMATUR INOM GARAGE E17

☐ KOPPLINGSUR MED BILVÄRMAREUTTAG FABR. ASEA NR A4387825. 1500 mm. ö.g. (AFB.-leverans)



3 ► PM nr 3.79-11-14 RADGARAGE G4 och 11.

1 PM nr 1

1 PM nr 1	79-01-09 BYGGHANDLING	
	79-01-02. GARAGE G10 UTGÅR. G9 FLYTAT	
	78-04-20 FORFRÅGNINGSUNDERLAG	
	DAT.	REV. AVSER
HSB:s RIKSFÖRBUND VILLAAVDELNINGEN FACK 10420 STOCKHOLM 08/7853000	ORT HÄSSELBY	PROD.NR.
	KV KÄRLEKSÖRTEN	VA - 797
	RADGARAGE	HUS
	SKALA 1:100	RIT. HJ
DAT. 78-04-20	KRAFT OCH BELYSNING ELEKTRISK ANLÄGGNING	RITN.NR. EL-19

X 83800 Y 8320

X 83800

X 83800

ALBERT LANDBENS VÄG

BLOMÖLÄRVÄGEN

SANDVIKSVÄGEN

- ROTTENBREDD I CM.
- SCHAKT FÖR EL-TELE- OCH ANTENNKABLAR.
 - BELYSNINGSSTOLPE
 - TELET KABELRÖR 4-50
 - PE-SLANG 28/22
 - PV-SLANG 102/95
 - TELET KABELRÖR A110 (VÄGKORSNING)
- TILLHANDAHÅLLES AV TELEVERKET


- I GENERALENTREPRENADEN INGÅR:
- 1) LEVERANS OCH FÖRLÄGGNING AV KABELRÖR OCH KABELSKYDD
 - 2) FÖRLÄGGNING AV TILLHANDAHÅLLNA PE- OCH PV-SLANG
 - 3) SCHAKT, TÄCKNING OCH ÅTERFYLNING FÖR KABELRÖR, EL-TELE- OCH ANTENNKABLAR.
 - 4) MONTAGE AV TILLHANDAHÅLLNA FUNDAMENT, RESNING OCH RIKTNING AV TILLHANDAHÅLLNA BELYSNINGSSTOLPAR.

DEL 1.

HUS A,K,L,G	2-PLANS RADHUS KÄLLARLÖST	4 RoK	ST 32
B,C,D,H,J,F	2- -- -- --	4 RoK	ST 33
E,X	2- -- -- --	6 RoK	ST 4
			TOT. ST 69



- RADGARAGE "LÄNGSELE" ISOLERAT ST 69
- PARKERINGSPLATSER ST 72
- PLUSHÖJDER INOM HUSKROPPAR ANGER FÄRDIGT GOLV I BOTTENPLAN.

KABELGRAV. TYPRITNING (MÅTT I CM.)



- PMnr 3 79-11-14 HUS F och G, GARAGE 4 och 11.
- PMnr 2.790313. 3ST BELYSN. STOLPAR SLOPAS (RITN. EL-1 B)

79-04-09	BYGGHANDLING	ORT	HÄSSELBY	PROJEKT
78-04-20	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	KV	KARLEKSÖRTEN DEL I	VA-797
DAT.	REV. A	SITUATIONSPLAN		
SSB RIKSFÖRBUND VILLAAVDDELNINGEN PÅCK 104 20 STOCKHOLM 08/785 3000		SKALA 1:400 DAT. 78-04-20		
MTA.BLOM		SCHAKT FÖR EL-LEDN. ELEKTRISK ANLÄGGNING		



- BOTTENBREDD 1 CM
- SCHAKT FÖR EL- TELE- OCH ANTENNKABLAR.
 - BELYSNINGSTOLPE.
 - TELET KABELRÖR A-50
 - PE-SLANG 28/22
 - PV-SLANG 102/95
 - TELET KABELRÖR A 110 (VÄGKORSNING)
- TILLHANDAHÅLLES AV TELEVERKET.

GENERALENTREPRENADEN INGÅR:

- 1) LEVERANS OCH FÖRLÄGGNING AV KABELRÖR OCH KABELSKYDD.
- 2) FÖRLÄGGNING AV TILLHANDAHÅLLEN PE- OCH PV-SLANG.
- 3) SCHAKT, TÄCKNING OCH ÅTERFYLNING FÖR KABELRÖR.
- 4) MONTAGE AV TILLHANDAHÅLLNA FUNDAMENT, RESNING OCH RIKTNING AV TILLHANDAHÅLLNA BELYSNINGSTOLPAR.
- 5) GJUTNING AV FUNDAMENT FÖR ANTENNMAST. RESNING OCH RIKTNING AV MAST. (FUNDAMENTRITNING ERHÅLLES FRÅN ANTENNLEVERANTÖREN TEL031/124825)
- 6) SCHAKT OCH FÖRLÄGGNING AV TILLHANDAHÅLLEN JORDPLÅT OCH JORDLINÅ FÖR ANTENN. (EXAKT PLÅTS ANVISAS AV ANTENNLEVERANTÖREN.)

DEL 2.


HUS T	2-PLANS RADHUS KÄLLARLÖST	GRÖK	6 ST
N.P.S.	2	4	21
M.O.R.	2	5	18
			TOT. 45 ST

RADGARAGE LÅNGSELE OISOLERAT 45 ST
PARKERINGSPLATSER 50 ST
PLUSHÖJDER INOM HUSKROPPAR ANGR FÄRDIGT
GOLV I BOTTENPLAN.

- PMnr2 79-0313. 3 ST BELYSNINGSTOLPAR SLOPAS.
- PMnr1 79-0102. HUS 0 och P, GARAGE 9 (GARAGE 10 UTGÅR)

78-04-20 FÖRFRAGNINGSSUNDERSLAG		
DAT.	REV. ÅRSER	SIGN.
ORT	HÄSSELBY	PROD.NR.
KV	KARLEKORTEN DEL 2	VA-797
SITUATIONSPLAN		HUS
		M-T
SKALA	1:400	RIT. A. BLOM
DAT.	78-04-20	SCHAKT FÖR EL-LEDN.
		ELEKTRISK ANLÄGGNING
		EL-IB

HSB:s RIKSFÖRBUND
VILLAAVDDELNINGEN
FACK
10420 STOCKHOLM
08/785 3000



DEL 1

HUS A,K,L,G	2-PLANS RÅDHUS KÄLLARLÖST	4 R o K	ST 32
B,C,D,H,J,F	2- " " " "	4 R o K	ST 33
E,X,X	2- " " " "	6 R o K	ST 4
TOT.			ST 69


× RADGARAGE, "LÅNGSELE" OISOLERAT ST 69
× PARKERINGSPLATSER ST 72
× FLUSHÖJDER INOM HUSKROPPAR ANGER FÄRDIGT GOLV I BOTTENPLAN

- ① EKKJ 3x10/10 TILL GRUPPCENTRAL I FÖRRÅD
 - ② -"- 3x6/6 " " " "
 - ③ -"- 3x16/16 " " " "
- SCHAKT, KANALISATION M.M.: SE RITNING EL-25
ELMÄTARSKÅP, SERVISER : " " " " EL-5 och EL-6

PM nr 3. 79-11-14 HUS F och G, GARAGE 1 och 3.

79-01-09 BYGGHANDLING	
78-04-20 FÖRFRAGNINGUNDERLAG	
DAT.	REV. AVSER
SIGN	
ORT HÄSSELBY	PROD.NR.
KV KÄRLEKSÖRTEN DEL 1	VA- 797
SITUATIONSPLAN	
HUS A - L	
SKALA 1:400	RIT A.BLOM
HUVUDLEDNINGAR	
ELEKTRISK ANLÄGGNING	
DAT. 78-04-20	RITN.NR. EL-2A

HSB:s RIKSFÖRBUND
VILLAÄVDELNINGEN
FACK
104 20 STOCKHOLM
08/785 3000



DEL 2

HUS T	2-PLANS RADHUS KÄLLARLÖST	6 R.o.K	6 ST
N.P.S.	2	4	21
M.O.R.	2	4	18
			TOT. 45 ST

RADGARAGE LÅNGSELE OISOLERAT ST
PARKERINGSPLATSER ST
PLUSHÖJDER INOM HUSKROPPAR ANGER FÄRDIGT GOLV I BOTTENPLAN.


- ① EKKJ 3x10/10 TILL GRUPPCENTRAL I FÖRRÅD
- ② 3x6/6

SCHAKT, KANALISATION MM: SE RITNING EL-1B
ELMÄTARSKÅP, SERVISER : EL-5 och EL-6

79-01-09 BYGGHANDLING
PM nr 1 79-01-02 HUS O och P, GARAGE 9 (GARAGE 10 UTGÅR)

78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
DAT.	REV. AVSER	SIGN

HSB:s RIKSFÖRBUND VILLAAVDELNINGEN FACK 104 20 STOCKHOLM 08/785 30 00	ORT HÄSSELBY	PROD.NR.
	KV KÄRLEKSÖRTEN, DEL 2	VA- 797
	SITUATIONSPLAN	HUS
		M - T
SKALA 1:400	RIT. A BLOM	HUVUDLEDNINGAR
DAT. 78-04-20		ELEKTRISK ANLÄGGNING
		RITN.NR. EL-2B



- EKKJ 3=6/6
- EKKJ 2=4/4
- R12 STOLP ARMATUR JÄRNKONST 7380 125W H6
- U2 STOLPE SIEMENS E 62 314 35
- T11 STOLPINSATS — E 62 725 20
- T12 — — — E 62 725 60
- U15 FUNDAMENT — — E 62 581 25
- ✕ K25 LJUSARMATUR BE & JO E 58686 20 100W
- ☐ MELLANRELÄ
- INOM GARAGE EKKJ 2=1,5/1,5
- GRUPPCENTRAL: SE RITNING EL-19

DEL 1

HUS A,K,L,G	2-PLANS RADHUS KÄLLARLÖST	4 R o K	✕ ST 32
B,C,D,H,J,F	2- -- -- --	4 R o K	✕ -- 33
E,X,X	2- -- -- --	6 R o K	✕ -- 4
TOT. ✕ ST 69			


- ✕ RADGARAGE "LÄNGSELE" OISOLERAT ✕ ST 69
- ✕ PARKERINGSPLATSER ✕ ST 72
- PLUSHÖJDER INOM HUSKROPPAR ANGER FÄRDIGT GOLV I BOTTENPLAN

SCHAKTNINGSARBETEN M.M. SE RITNING EL-1A

- PMnr 3 79-11-14 HUS F och G, GARAGE 4 och 11
- PMnr 2 79-03-13 3 ST BELYSN. STOLPAR SLOPAS (RITN. EL-3B)

79-01-09	BYGGHANDLING
78-04-20	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
DAT.	REV. AYBER
	SIGN.

HSB:s RIKSFÖRBUND VILLAAVDDELNINGEN FÅCK 10420 STOCKHOLM 08/785 30 00		ORT HASSELBY KV KÄRLEKSÖRTEN DEL 1 SITUATIONSPLAN	PROD.NR. VA- 797 HUS A - L
SKALA 1:400 DAT. 78-04-20	RITA.BLOM YTTRE BELYSNING M.M. ELEKTRISK ANLÄGGNING	RITN.NR. EL-3A	



BLOMÖDLARVÄGEN

LOVISELUNDVÄGEN

+25.5

+21.2

+20.9

+22.45

+21.65

SANDVIKSVÄGEN

- EKKJ 3 = 6/6
- EKKJ 2 = 4/4
- R12 STOLP ARMATUR JÄRNBONST 7380 125W HG
- U2 STOLPE SIEMENS E 6231435
- T11 STOLPINSATS E 8272520
- T12 E 6272560
- U15 FUNDAMENT E 6258125
- K25 LJUSARMATUR BE & JO E 5868620 100W
- MELLANRELÄ
- INOM GARAGE EKK 2 = 1,5/1,5
- GRUPPCENTRAL: SE RITNING EL-19

DEL 2


HUS T	2-PLANS RADHUS KÄLLARLÖST 6 R.o.K	6 ST
N.P.S.	2	21
M.O.R.	2	18
TOT.		45 ST

RADGARAGE LÄNGSELE OISOLERAT 45 ST
PARKERINGSPLATSER 50 ST
PLUSHÖJDER INOM HUSKROPPAR ÄNGER FÄRDIGT
GOLV I BOTTENPLAN.

SCHAKTNINGSARBETEN M.M SE RITNING EL-1B

- PMnr2. 79-0313. 3 ST BELYSNINGSSTOLPAR SLOPAS.
- PMnr1 79-01-02.HUS O och P GARAGE 9(GARAGE 10 UTGÅR)

HSB:s RIKSFÖRBUND VILLAAVDDELNINGEN FACK 104 20 STOCKHOLM 08/785 30 00		ORT HÄSSELBY KV KÄRLEKSÖRTEN DEL 2 SITUATIONSPLAN YTRE BELYSNING M.M. ELEKTRISK ANLÄGGNING	PROD.NR. VA- 797 HUS M - T RIT.NR. EL-3B
SKALA 1:400 DAT. 78-04-20	RIT. A. BLOM		



SYMBOLER

UNDERFÖRSTÄRKARE I APPARATSKÅP ASK 2312 AF

FÖRDELINGS- OCH AVTAPPNINGSBUN. MONTERAS I SKÅP ELDON N°VI 10 (RITN. BET. = A) PLACERAS I FASAD RESP. FÖRRÅD 300 mm ÖVER MARK.

APPARATDOSA 65mm FÖR ANTENNUTTAG

VP-15 FÖR GRUPPKABEL HF75/07F

STAMKABEL HF75/1,1FA (ARMERAD)

RÖR OCH KABLAR FÖRLÄGGES AV EE

DEL 1

HUS A.K.L.G.	2-PLANS RÅDHUS KÄLLARLÖST	4 RoK	ST 32
B.C.D.H.J.F.	2- " " " " " "	4 RoK	ST 33
E.X.X	2- " " " " " "	6 RoK	ST 4
		TOT.	ST 69

RÅDGARAGE "LÅNGSELE" OISOLERAT ST 69
PARKERINGSPLATSER ST 72
FLUSHÖJDER INOM HUSKROPPAR ANGERS FÄRDIGT GOLV I BOTTENPLAN

SE RITNING EL-4B

RÖRSYSTEM FÖR ANTENNKABLAR MED KABLAR IDRAGNA

- PM nr 3 79-11-14 HUS F och G.
- PM nr 2 79-03-13. STAMKABEL MELLAN G9 OCH G3 ÄNDRAD

79-01-09. BYGGHANDLING	
78-04-20. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
DAT.	REV. A. BLOM
ORT	HÄSSELBY
KV	KÄRLEKSÖRTEN DEL 1
SITUATIONSPLAN	
SKALA	1:400
DAT.	78-04-20
PROD.NR.	VA-797
HUS	A - L
RITN.NR.	EL-4A

HSB:s RIKSFÖRBUND
VILLAAVDELNINGEN
FACK
104 20 STOCKHOLM
08/785 30 00

ORT

KV

SITUATIONSPLAN

SKALA

DAT.

78-04-20

PROD.NR.

VA-797


HUS

A - L


RITN.NR.

EL-4A

ELEKTRISK ANLÄGGNING



UNDERFÖRSTÄRKARE



- 1. KOMBINATIONSFILTER WK 25
- 2. ANTENNFÖRSTÄRKARE TV1 GVB 34 K10
- 3. TV2 GVB 34 K6
- 4. UKV-FÖRSTÄRKARE GVB 24

DEL 1.

HUS A,K,I,G	2-PLANS RÄDHUS KÄLLARLÖST	4 RoK	ST 32
B,C,D,H,J,F	2- - - - -	4 RoK	ST 33
E,K,X	2- - - - -	6 RoK	ST 4
TOT			ST 69

- RÄDGARAGE "LÄNGSELE" OISOLERAT 65 ST 69
- PARKERINGSPLATSER 67 ST 72
- PLUSHÖJDER INOM HUSKROPPAR ANGER FÄRDIGT GOLV I BOTTENPLAN

SYMBOLER

- UNDERFÖRSTÄRKARE
- AVTAPPNINGSDON ATD 115
- ATD 215
- AT 125
- VGD 210-2
- VGD 207-2
- FÖRDELNINGSDON VTD 306
- VWD 206
- VTD 204
- VGM 754+
- LGV 754
- SU 71
- GRUPPKABEL HF 75/07F I RÖR 15,5mm
- STAMKABEL HF 75/11FA I MARK
- A= SKÅP ELDÖN MSVI 10 FÖR DON. PLACERAS I FASAD RESP. I FÖRRÄD + 300 mm ÖVER MARK.

PRINCIPSCHEMA ÖVER CENTRALANTENNANLÄGGNING

PM nr 3.79-11-14 HUS F och G.
PM nr 2.79-0313 STAMKABEL G3 ÄNDRAD.


HSC: RIKSFÖRBUND VILLAAVDDELNINGEN FACK 101 20 STOCKHOLM 08/78 30 00	ORT HASSELBY KV KARLEBY SITUATIONSPLAN SKALA 1:400 TITEL A.BLOM DAT 78-07-19	BYGGNADSR. VA-797 A-L ELEKTRISK ANLÄGGNING EL-44(ANT)
--	---	---

BLOMÖDLÄRVAGEN

LOVISELUNDVAGEN

SANDVIKSVAGEN

HUVUDFÖRSTÄRKARE



1. SPÄRKKRETS SK 208R
2. UKV-FÖRSTÄRKARE GVB 24
3. KANALOMVANDLARE K4/K10 GUB 222
4. REGLERFÖRSTÄRKARE K10 RVB 34
5. KANALOMVANDLARE K23/K6 GUB 212
6. REGLERFÖRSTÄRKARE K6 RVB 34

DEL 2

HUS	T	2-PLANS	RADHUS	KÄLLARLÖST	6 R.o.K	6 ST
-1-	N.P.S.	2	-	-	4	21
-1-	M.O.R.	2	-	-	5	18
						TOT. 45 ST

RADGARAGE LÅNGSELE OISOLERAT 45 ST
PARKERINGSPLATSER 50 ST
PLUSHÖJDER INOM HUSKROPPAR ANGER FÄRDIGT GOLV I BOTTENPLAN.


SYMBOLER

- HUVUDFÖRSTÄRKARE
- AVTAPPNINGSDON ATD 115
- ATD 215
- ATD 220
- VGD 207-2
- VGD 210-2
- FÖRDELNINGSDON VTD 204
- VTD 305
- VWD 206
- VWD 309
- VGM 754+
- LGV 754
- ANTENNUTTAG SU 71
- GRUPPKABEL HF 75/07F I RÖR 15,5mm
- STAMKABEL HF 75/1,1FA I MARK
- A = SKÅP ELDON MSV110 FÖR DON. PLACERAS I FASAD RESP I FÖRRÅD +300 mm ÖVER MARK.

PRINCIPSCHEMA ÖVER CENTRALANTENNANLÄGGNING

- 1. PMnr 1. 79-01-02. HUS 0 och P GARAGE 9.
- 2. PMnr 2 79-03-13. STAMKABEL 69-63 ÄNDRAD

HSB: RIKSFÖRBUND VILLAAVDDELNINGEN FACK 104 20 STOCKHOLM 08/78:3000	ORT	HÄSSELBY	PROD.NR.
	KV	KÄRLEKSÖRTEN DEL 2	VA- 797
	SITUATIONSPLAN		HUS
			R - T
SKALA 1:500	RT. A. BLOM		
DATE: 78-04-20.	ELEKTRISK ANLÄGGNING		EL-4B(ANT)



SYMBOLER

- HUVUDFÖRSTÄRKARE I APPARATSKÅP ASK 212 AF
- FÖRDELINGS- OCH AVTAPPNINGSDON. MONTERAS I SKÅP ELDON MSVI 10. (RITN. BET. A). PLACERAS I FASAD RESP. I FÖRRÅD +300 mm ÖVER MARK.
- APPARATDOSA 65 mm FÖR ANTENNUTTAG
- VP-15 FÖR GRUPPKABEL HF 75/07F
- STAMKABEL HF 75/1,1FA (ARMERAD)
- RÖR OCH KABLAR FÖRLÄGGES AV EE

DEL 2

HUS T	2-PLANS RADHUS KÄLLARLÖST	6 R.o.K	6 ST
N.P.S.	2	4	21
M.O.R.	2	5	18
			TOT. 45 ST

RADGARAGE LÄNGSELE OISOLERAT 45 ST
 PARKERINGSPLATSER 50 ST
 FLUSHÖJDER INOM HUSKROPPAR ANGER FÄRDIGT GOLV I BOTTENPLAN.


RÖRSYSTEM FÖR ANTENNKABLAR MED KABLAR I DRAGNA

- PM nr 2. 790313. STAMKABEL MELLAN G9 OCH G3 ÄNDRAD.
- 79-01-09. BYGGHANDLING
- PM nr 1. 79-01-02. HUS 0 och P, GARAGE 9 (GARAGE 10 UTGÅR)

HSB:s RIKSFÖRBUND VILLAAVDDELNINGEN FACK 104 20 STOCKHOLM 08/785 30 00	78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
	DAT.	REV. AVSER
	ORT HÄSSELBY	PROD.NR.
	KV KÄRLEKSÖRTEN DEL 2	VA-797
SKALA 1:400 DAT. 78-04-20	SITUATIONSPLAN	
	ELEKTRISK ANLÄGGNING	
	RIT.NR. EL-4B	


G1 GAVEL MOT SYDVÄST 10 ST ELM

G1 NORDVÄST 12




G3 GAVEL MOT SYDVÄST 14 ST ELM

G3




G5 GAVEL MOT NORDVÄST 14 ST ELM

G5



G8 GAVEL MOT NORDVÄST 9 ST ELM

G8




MÄTARTAVLOR: Eldon M 620/1


MAX. 4 ST. MÄTARTAVLOR ANSLUTES TILL VARJE 63A HUVUDSÄKRING I HSS-CENTRAL (16mm²)

G9 GAVEL MOT NORDVÄST 16 ST ELM


G9




PORTÖMFATTN.



A - A



B - B




HSB:s RIKSFÖRBUND
VILLAÄNDELNINGEN
FACK
10420 STOCKHOLM
08/7853000

SKALA 1:20 1:50 1:3
DAT. 78-04-20


RIT. A.BLOM

79-01-09. BYGGHANDLING		
79-01-02. 2st C-HUS, 3st P-HUS samt		
GARAGE 10 UTGÅR, G9 FLYTTAT		
78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
DAT.	REV. AVSEER	SIGN.
ORT HÄSSELBY	PROD.NR.	
KV KÄRLEKSÖRTEN	VA-797	
ELMÄTARSKÄP	GARAGE	
SERVISCENTRALER	RIT.NR.	
ELEKTRISK ANLÄGGNING	EL-5	

HUS H 4
12 ST ELMÄTARE ELDON M 620/1




ELM FASAD






PLAN

SKÄREN UTFÖR MED PANEL TP4
PÅ 12 MM PLYWOOD
LUCKORNA SKALL VARA LÄSBARA




FASAD

HUS M 8
12 ST ELMÄTARE ELDON M 620/1




MAX. 4 ST MÄTARTAVLOR ANSLUTES TILL VARJE
63 A. HUVUDSÄKRING I HSS - CENTRAL (16 mm²)




79-01-05 BYGGHANDLING			
78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
DAT.	REV.	AVSÄR	SIGN.
ORT HÄSSELBY		PROD.NR.	
KV KÄRLEKSÖRTEN		VA-797	
ELMÄTARSKÄP		HUS H 4 M	
ELCENTRALER		RITN.NR.	
ELEKTRISK ANLÄGGNING		EL-6	
SKALA 1:20 / 1:3		RIT. A. BLOM	
DAT. 78-04-20			

HUS H4
12 ST ELMÄTARE ELDON H 620/1




ELM FASAD






PLAN

SÄPPEN UTF MED PANEL TPL
PÅ 12 MM PLYWOOD
LUCKORNA SKALL VARA LÅSBARA




FASAD


HUS M8
12 ST ELMÄTARE ELDON H 620/1



FASAD



MAX. 4 ST MÄTARTAVLOR ANSLUTES TILL VARJE
63 A. HUVUDSÄKRING I HSS-CENTRAL (16 mm²)




HSB:s RIKSFÖRBUND
VILLAÄVDELNINGEN
FACK
104 20 STOCKHOLM
08/785 30 00

SKALA 1:20 / 1:3
DAT. 78-04-20

RIT. A. BLOM

79-01-09 BYGGHANDLING		
78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
DAT.	REV. AVSER	SIGN.
ORT HÄSSELBY		PROD.NR.
KV KÄRLEKSÖRTEN		VA-737
ELMÄTARSKÅP		HUS HgM
ELCENTRALER		RITN.NR.
ELEKTRISK ANLÄGGNING		EL-5



- ① UTGÅNG FÖR ELSPIS 200 mm ö.g.
- ② — — — — — TAKFLÄKT OCH SPISKÅPA 1770 mm ö.g.
- ③ — — — — — KYL OCH FRYS
- ④ ANSL.DOSA FÖR DISKMASKIN 200 mm ö.g.
- ⑤ — — — — — TVÄTTMASKIN 1300 mm ö.g.
- ⑥ — — — — — TORKSKÅP 100 mm FR. TAK
- ⑦ LAMPUTTAG I TAK
- ⑧ ANTENNUTTAG I SOCKELDOSA RESP. APP. DOSA.
- ⑨ TELEJACK
- ⑩ VP-18 FÖR LEDNING TILL TAKFLÄKT
- ⑪ ANSL.DOSA FÖR VV-BEREDARE 300 mm ö.g.
- ⑫ ELJO SOCKELDOSA E 15539 12
- ⑬ RÖRUTLOPP FÖR EV. BASTUAGGREGAT


BOTTENPLAN HUS A1.3.5.7.9.
K1.3.5.7.9.
L1.3.5.
N1.3.5.7.
P1.3.5.7.
S1.3.5.7.

HUS A2.4.6.8.
K2.4.6.8.
L2.4.
N2.4.6.8.
P2.4.6.8.
S2.4.6.8.

PM nr 1

79-01-09.	BYGGHANDLING
79-01-02 HUS P6,P7 och P8 UTGÅR	AN
78-04-20	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
DAT.	REV. AVSER
	SIGN

HSE:s RIKSFÖRBUND VILLAAVDELNINGEN . FACK 10420 STOCKHOLM 08/7853000	ORT HÄSSELBY KV KÄRLEKSÖRTEN BOTTENPLAN	PROD.NR. VA- 797 HUS A. K. L. N. P. S.
SKALA 1:50 DAT. 78-04-20	RIT. HJ KRAFT och BELYSNING ELEKTRISK ANLÄGGNING	RITN.NR. EL-7



- 8 ANTENNUTTAG I SOCKELDOSA RESP. APP. DOSA.
 9 TELEJACK
 10 VP-18 FÖR LEDNING TILL TAKFLÄKT



ÖVERPLAN

HUS A1. 3. 5. 7. 9.
 K1. 3. 5. 7. 9.
 L1. 3. 5.
 N1. 3. 5. 7.
 P1. 3. 5. X
 S1. 3. 5. 7.

HUS A2. 4. 6. 8.
 K2. 4. 6. 8.
 L2. 4.
 N2. 4. 6. 8.
 P2. 4. X X X
 S2. 4. 6. 8.

PM nr 1

79-0109. BYGGHANDLING		79-0102.HUS P6,P7 och P8 UTGÅR	
78-04-20		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
DAT.	REV.	AVSER	SIGN
HUS:s RIKSFÖRBUND VILLAÄVDELNINGEN FACK 104 20 STOCKHOLM 08/785 3000		ORT HÄSSELBY KV KÄRLEKSÖRTEN ÖVERPLAN	PROD.NR. VA- 797 HUS A.K. L. N.P. S.
SKALA 1:50	RIT. HJ	KRAFT och BELYSNING	RITN.NR.
DAT. 78-04-20		ELEKTRISK ANLÄGGNING	EL-8



- ① RUMSTERMOSTAT
- ② ANSL. TILL BEL. CENTRAL
- ③ VP15 FÖR EV. TEMPERATUR-SÄNKNINGSTERMOSTAT.



BOTTENPLAN

HUS A1. 3. 5. 7. 9.
K1. 3. 5. 7. 9.
L1. 3. 5.
N1. 3. 5. 7.
P1. 3. 5. X
S1. 3. 5. 7.



HUS A2. 4. 6. 8.
K2. 4. 6. 8.
L2. 4.
N2. 4. 6. 8.
P2. 4. X X
S2. 4. 6. 8.

PM nr 1

HSB:s RIKSFÖRBUND VILLAABDELNINGEN FACK 10420 STOCKHOLM 08/785 30 00		79-01-09. BYGGHANDLING	79-01-02 HUS P6, P7 och P8 UTGÅR
SKALA 1:50		78-04-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
DAT. 78-04-20		DAT. REV. AVSER	SIGN.
RIT. HJ		ORT HÄSSELBY	PROD.NR.
		KV KÄRLEKSÖRTEN	VA- 797
		BOTTENPLAN	HUS A. K. L. N. P. S.
		ELVÄRME	RITN.NR.
		ELEKTRISK ANLÄGGNING	EL-9



Elservis och elmätare placeras i skåp på
redgaragens gavlur. Se sit. plan.
Typbeteckningar: ELBON.



GARAGE 3 (250A Service) 14 M. 11. 11. 1968
 14 M. 11. 1968
 14 M. 11. 1968
 14 M. 11. 1968
GARAGE 4 (250A Service)
 14 M. 11. 1968
 14 M. 11. 1968
 14 M. 11. 1968

FÖRHANDSKOPIA 77-12-29

HSB:s RIKSFÖRBUND VILLAÄVDELNINGEN FACK 104 20 STOCKHOLM 08/785 3000		DAT REV. AVSER QRT KV HASSELBY KARLEKSORTEN HUS A-T	SIG PROD NR VA-797 RITN NR.
SKALA 1:20	RIT. A. BLOM	ELMÄTARE	
DAT.		ELEKTRISK ANLÄGGNING	